

95/03.06.02/2024

Vahingonkorvauksen myöntäminen, kiinteistöt 257-818-0001-0087 ja 257-418-0001-0101

Päätös Kirkkonummen Vesi hyvittää vahingon asiakkaalle laskujen mukaan, 38 931,68 euroa. Mahdollisista lisäkustannuksista on toimitettava erillinen, loppulaskun sisältävä korvaushakemus yhdessä erässä selvityksineen ja tositteineen 1.11.2025 mennessä Kirkkonummen Vedelle.

Selostus Kiinteistöjen 257-818-0001-0087 Hopeahaka 1D, kulutuspiste 172, ja 257-418-0001-0101, Hopeahaka 5 K, kulutuspiste 178, tekninen isännöitsijä on Kirkkonummen Vedelle 22.4.2024 lähettämällään korvausvaatimuslomakkeella todennut

- Kirkkonummen Veden jätevesikaivon tukkeutumisen aiheuttaneen kiinteistöillä kosteusvahinkoja,
- Kirkkonummen Veden tilanteen tapahtumapäivänä tyhjennyksen
- Kirkkonummen Vuokra-asuntojen tilanteen vahinkokartoittajan selvittämään vahingon
- ja että korjaustoimenpiteet suoritetaan vahinkokartoitusraportin mukaisessa laajuudessa

Kirkkonummen Veden oman dokumentaation mukaan jätevesilinjassa ollut rasvatukos on 14.4.2024 aiheuttanut jäteveden tulvimisen kellariin.

Isännöitsijä on 21.11.2024, toimittanut Kirkkonummen Vedelle

- Humi-Center Oy:n laatiman tarkastusraportin, joka on päivätty 29.4.2024

Tarkastusraportista ilmenevät tarkastuskäynnin ajankohta 26.4.2024 sekä havainnot, vahingon laajuus ja toimenpide-ehdotukset.

Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy on lähettänyt Kirkkonummen Vedelle seuraavat, 31.12.2024 päivätyt koontilaskut tilaamistaan, vahingon selvittämiseen hankituista palveluista. Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy ei ole arvonlisäverovelvollinen, josta syystä koontilaskujen summat sisältävät toimittajien laskuttamat arvonlisäverot.

- Lasku numero 6024120014, yhteensä **11 014,19 EUR**
 - Kirkkonummen Huolto, päivystys 14.4.2024 104,98 EUR
 - Stomec Oy, 14.4.2024 putkivuodon selvitys ja pumppaus 576,60 EUR
 - Kirkkonummen Huolto, kellarin siivous 15.4.2024 572,88 EUR
 - Humi-Center Oy, vahinkokartoitus 26.4.2024 942,40 EUR
 - Svea rahoitus Oy, Alapohjan suurtehoimurointi ym 26.4.2024 8817,33 EUR
- Laskun 6024120014 liitteenä on myös 7.6.2024 päivätty liite Humi-Center Oy:n tarkastusraporttiin
- Lasku numero 6024120015, yhteensä **27 917,49 EUR**
 - Kontu Tekniikka, tekninen isännöinti 16.5.2024 337,64 EUR
 - Humi-Center Oy, jatkokartoitus 6.6.2024 359,60 EUR
 - Saneeraus Sanela, 17.6-3.7.2024 2718,38 EUR



- | | |
|--|--------------|
| ○ Saneeraus Sanela, 20.5 -20.6.2024 | 18896,77 EUR |
| ○ Humi-Center Oy, desinfiointi ja kuivatus 12.6.-22.7.24 | 3150,10 EUR |
| ○ Kontu Tekniikka, tekninen isännöinti 7.8.2024 | 575,00 EUR |
| ○ Kontu Tekniikka, katselmus, dokumentaatio | 1880,00 EUR |

Jälkimmäiseen laskuun on sisällytetty huomautus, jonka mukaan jälleenrakennus laskutetaan erikseen.

Päätöksen peruste

Tämän päätöksen toimivalta tulee voimassa olevan Kirkkonummen kunnan hallintosäännön 21§ (Liikelaitoksen johtaja) ja 51§ (Liikelaitoksen johtajan tehtävät ja toimivalta).

Päätös pannaan täytäntöön vasta, kun se on saavuttanut lainvoiman..

Tämä päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa ja kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

Tästä päätöksestä ilmoitetaan hallintosäännön 56 §:ssä tarkoitetulla tavalla valvovalle viranomaiselle, joka on ilmoitettu tiedoksi-kohdassa.

Ketola Teemu
Liikelaitoksen johtaja, Kirkkonummen Vesi

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Kirkkonummen kunnan asianhallintajärjestelmässä.
Denna handling har undertecknats elektroniskt i Kyrkslätt's kommun's ärendehanteringssystem.

Tiedoksi Hakija
Vesihuoltosihteeri
Verkostopäällikkö
Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta