

233/10.03.01.02/2025

U-8453 Jolkbyn raittisilta korjaustyöt

- Päätös** Päätän hyväksyä Uudenmaan Infra Konsultit Oy:n tarjouksen U-8453 Jolkbyn raittisillan korjaustöille kokonaishintaan 83 500,00 € alv 0%
- Selostus** Kantomäenpolulla sijaitsevan raittisillan U-8453 kansi vaurioitui talven 2024-2025 aikana niin, että kansilaudoitus petti pakettiauton renkaan alla.

Ramboll Finland Oy teetti toukokuussa 2025 kuntotarkastuksen sillalle, jonka yhteenveto meni näin: *"Valitettavasti silta on heikossa kunnossa kansilankutuksen osalta. Kansilankutuksen alapinnassa on laajoilla alueilla lahottajasientä, joka pehmentää puurakenteen todella nopeasti. Ja tälle ei ole muuta ratkaisua, kuin uusia koko kansilankutus. Vaurion etenemistä on seurattava, sillä kosteissa olosuhteissa laho etenee nopeasti. Sienirihmasto lahottaa puuta sisältäpäin, joten yllätyksiä voi tulla nopeasti. Uusia puukansia on lahonnut jopa viidessä vuodessa lahottajasienen vaikutuksesta."*

Uudenmaan Infra Konsultit Oy:n tarjous sisältää sillan puukannen purkamisen, hävityksen, uuden kyllästetyn kannen rakentamisen, sillan teräsosan ja kaiteiden hiekkapuhalluksen sekä maalauksen ja sillan maaluiskien tasauksen ja raivauksen kokonaishintaan 83 500,00 € alv 0%.

Päätöksen peruste

Kuntakehitysjohdajan delegointipäätös 12.06.2025 § 22 (Kuntakehityksen toimialan toimintaohjeen hyväksyminen, voimaan 16.6.2025).

Kirkkonummen kunnan hallintosääntö 32 § (lautakunnan erityiset tehtävät ja toimivalta), 35 § (Kuntakehityksen lautakunnan erityiset tehtävät ja toimivalta), 86 § (talousarvio ja taloussuunnitelma), 87 § (talousarvion täytäntöönpano), 96 § (hankinnat).

Päätös pannaan täytäntöön vasta, kun se on saavuttanut lainvoiman.

Tämä päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa ja kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

Tästä päätöksestä ilmoitetaan hallintosäännön 55 §:ssä tarkoitetulla tavalla valvovalle viranomaiselle, joka on ilmoitettu tiedoksi-kohdassa.

Keski-Lusa Toni
Infrapalvelujohtaja

Valmistelija / Lisätiedot:



Matilainen Jouni, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Kirkkonummen kunnan asianhallintajärjestelmässä.
Denna handling har undertecknats elektroniskt i Kyrkslätts kommuns ärendehanteringssystem.

Tiedoksi Kuntakehityksen lautakunnalle valvottavaksi, kunnossapitopäällikkö, tarjoaja