

## **Lausuntopyyntö asetusmuutosluonnoksesta koskien Uudenmaan maakunnan luonnonsuojelualueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamista**

### **Johdanto**

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa Finnräskin luonnonsuojelualan rauhoitusmääräyksiä koskevasta asetusmuutosehdotuksesta. Valtioneuvoston asetusta Uudenmaan maakunnan luonnonsuojelualueista (332/2021) ehdotetaan muutettavaksi siten, että asetukseen lisättäisiin uusi 3 §:n 3 momentti, jonka mukaan sen estämättä, mitä 3 §:n 1 momentissa säädetään, Finnräskin vanhojen metsien luonnonsuojelualueelle saisi sijoittaa 2 x 110 kV maakaapelin olemassa olevaan Carunan lunastamaan johtokäytävään. Maakaapelin rakentamis- ja ylläpitotoimenpiteet eivät saisi vaarantaa luonnonsuojelualan perustamistarkoitusta.

### **Tausta**

Asiassa on kysymys Kirkkonummelle rakennettavan Microsoftin datakeskuksen varasähkönsyöttöä varten tapahtuvasta uuden maakaapeliyhteyden rakentamisesta Kirkkonummen Masalan ja Framnäsin väliselle alueelle. Maakaapeliyhteys on osa Framnäs–Kolabacken –välistä 2 x 110 kV maakaapeliyhteyttä, jolla varmistettaisiin Microsoftin Kirkkonummen Kolabackenin alueelle toteutettavan datakeskuksen sähkönsyöttö 2 x 400 kV pääsähkönsyötön mahdollisissa häiriötilanteissa. Lisäksi rakennettava yhteys mahdollistaa sähkön perustuvan kaukolämmöntuotannon jo talvikauden 2024-2025 aikana, korvaamaan tuotannosta v. 2024 poistuvaa Suomenojan kivihiililaitosta. Hanke kohdistuu osittain Finnräskin vanhojen metsien luonnonsuojelualan laajennusalueella kulkevalle johtoalueelle noin 1,4 km matkalla. Laajennuksen alueet on hankittu valtiolle 22.8.2022 liitettäväksi luonnonsuojeluaueeseen. Luonnonsuojelualan perustamisasetuksen rauhoitussäännökset eivät sellaisenaan mahdollista maakaapelin sijoittamista alueelle, joten se edellyttää perustamisasetuksen muuttamista näiltä osin.

Microsoftin datakeskuksen varasähkönsyöttöä ei ole mahdollista järjestää teknis-taloudellisesti muualta kuin Framnäsin uudelta Fingridin sähköasemalta. Maakaapelin asentaminen nykyiselle johtoalueelle vaatisi n. 10 – 15 m leveän reunavyöhykkeen hyödyntämistä n. 1,4 km:n matkalta (pinta-ala yhteensä n. 1,4 – 2,0 ha) Finnräskin vanhojen metsien luonnonsuojelualan laajennuksen alueella. Osa tämän alueen puustosta tulee kaataa maakaapelin asentamisen yhteydessä. Puiden korkeutta rajoitetaan jo nyt johtoalueen olemassa olevan rasiinien johdosta. Maakaapelireitin kaivuujäljet ja

työnaikaiset vauriot siistittäisiin kaapelin asentamisen jälkeen, ja pintakasvillisuus palautuisi vähitellen ennalleen.

## Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Jos ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.yhm@gov.fi.

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä.

## Aikataulu

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja 13.1.2023 mennessä.

## Valmistelijat

Lisätietoa lausuntopyyntöstä antaa:  
asiantuntija Roosa Kellokoski ympäristöministeriö, p. 0295 250 260, roosa.kellokoski@gov.fi  
(poissa 27.-30.12.2022).

## Liitteet:

[YM\\_VNasetus\\_Finnräsk\\_LUONNOS\\_9.12.2022.pdf](#) - Asetusmuutosluonnos

[Liite 1 - Kaapelireitit vs LS -alue\\_9.12.2022.pdf](#) - Perustelumuiistioluonnoksen liite 1 (kartta ja taustatiedot)

[Liite 2 - Periaatekuva sijoittumisesta johtoalueella\\_9.12.2022.pdf](#) - Perustelumuiistioluonnoksen liite 2 (periaatekuva sijoittumisesta)

[Finnräsk\\_perustelumuiistio\\_LUONNOS\\_9.12.pdf](#) - Perustelumuiistioluonnos

## Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Haaranen Tarja  
Ympäristöministeriö

Kellokoski Roosa  
Ympäristöministeriö