Poikkeaminen LP-257-2026-00593 / Finnträskinsalmi
Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.06.2026 § 81
488/10.03.00.00/2026

Valmistelija	Lupa-arkkitehti Arja Sihvola arja.k.sihvola@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)
Päätösehdotus	Lupa-arkkitehti Sihvola Arja Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää myöntää poikkeamisen. Ehdot: 1) Toiminnasta ei saa aiheutua pysyvää haittaa lähellä asuville eikä ympäristöä pilaavaa tai rumentavaa varastointia. 2) Rakentamislupaan on liitettävä pelastuslaitoksen lausunto korjaamorakennuksen palo-osastoinnista. 3) Autojen ja niiden osien pesu on kielletty sekä rakennuksen sisällä että sen ulkopuolella. 4) Ympäristönsuojelun lausunto tulee kokonaisuudessaan huomioida, mm. jollei kemikaalisäiliöt ole kaksivaippaisia, tulee säiliöt kattaa ja sijoittaa tiiviille ja kynnystetylle alustalle tai suoja-altaaseen, tai järjestää säilytys vastaavasti; pysäköintialue tulee asfaltoida; imeytysmatto ja -aineet tulee olla varalla; vaaralliset jätteet tulee säilyttää tiiviissä astioissa sekä erillään toisistaan ja muista jätteistä, kutakin vaarallista jätelajia varten tulee olla oma merkitty jäteastiansa; erityisen meluavat työt tehtävä ovet kiinni.
Käsittely	Esittelijä kertoi naapurin kuulemisten valmistuneen ennen kokousta.
Päätös	Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi	
Selostus	**Poikkeamiset** Alueidenkäyttölaki 72 § (rantapoikkeaminen) Rakennusjärjestys 20 § kohta 7 (pienyritystilojen määrä ja sijoittelu) Rakennusjärjestys 20 § kohta 8 (talousrakennusten kerrosala) **Toimenpide** Talousrakennuksen 198 k-m2 osan käyttötarkoituksen muuttaminen autokorjaamoksi, 99 k-m2 Toiminnan luvittaminen jälkikäteen
Päätöshistoria	