

129/03.06.02/2025

Korvausvaatimus, ylikokoinen vesimittari

Päätös Päätän, että kiinteistölle asennetaan uusi, pienempi vesimittari ja kiinteistö siirretään alempaan perusmaksuluokkaan 1.11.2025 lukien. Perusmaksua ei hyvitetä takautuvasti.

Selostus [REDACTED] joka edustaa kiinteistöä [REDACTED], on Kirkkonummen Veden sähköpostiin 31.10. 2025 lähettämällään korvausvaatimuksella pyytänyt oikaisua kiinteistön vesihuoltolaskutukseen. Kiinteistön maksama perusmaksu perustuu vesimittarikokoon 45–70 mm. Hakija pyytää, että Kirkkonummen Vesi

1. selvittää ja perustelee kirjallisesti, mihin mittarikoko 45–70 mm on perustunut,
2. korjaa mittarikoon ja perusmaksun jatkossa todellista tarvetta vastaavaksi (esim. 23–45 mm), ja
3. hyvittää takautuvasti liikaa perityn osuuden siltä ajalta, jolloin ylimitoitettu mittari on ollut käytössä.

Vesihuollon voimassa olevien yleisten toimitusehtojen (2021) mukaan

- kun vesihuollossa on virhe, asiakkaalla on oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen. Vaatimus hinnanalennuksesta on esitettävä laitokselle kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. (kohta 7.3, Hinnanalennus)
- asiakas vastaa kiinteistökohtaisten kvv-laitteiden kunnosta. Asiakkaan on säännöllisesti tarkastettava ja kunnossapidettava kiinteistökohtaiset kvv-laitteensa (kohta 8.6, Asiakkaan velvollisuudet)
- laitos asentaa vesimittarin kutakin vesiliittymää kohden. Vesimittarin omistaa laitos, ellei toisin sovita (kohta 5.2, Mittarin asentaminen)

Kirkkonummen Vesi

1. toteaa, että kiinteistön KVV-dokumentaatiosta on pääteltävissä, että mittarikoon on määrittänyt asiakkaan oma LVI-suunnittelija. Mittari on mahdollisesti asennettu asiakkaan laitteistoon jo tehtaalla.
2. toimittaa asiakkaan allekirjoitettavaksi uuden sopimuksen, jossa perusmaksun perusteena on pienempi mittarikoko (23–45 mm) ja asentaa asiakkaan KVV-laitteistoon uuden, sopivan kokoisen mittarin (Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot kohta 5.2).
3. ei hyvitä asiakkaalle takautuvasti perusmaksua, koska mittarikoko ei ole aiheutunut vesihuollon virheestä eikä väärästä koosta ole reklamoitu kohtuullisessa ajassa (Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot kohta 7.3)

Asiakas siirretään uuteen, alempaan perusmaksuluokkaan reklamaatiopäivää seuraavasta päivästä, 1.11.2025 alkaen

Asiakkaan kustannettaviksi jäävät mahdolliset muutostyöt, joita kiinteistön KVV-laitteistossa tarvitaan, jotta sopivan kokoinen vesimittari voidaan asentaa (Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot kohta 8.6).



Päätöksen peruste

Tämän päätöksen toimivalta tulee voimassa olevan Kirkkonummen kunnan hallintosäännön 21§ (Liikelaitoksen johtaja) ja 50§ (Liikelaitoksen johtajan tehtävät ja toimivalta).

Päätös pannaan täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta kuntalain 143 § mukaan.

Tämä päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa ja kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

Tästä päätöksestä ilmoitetaan hallintosäännön 55 §:ssä tarkoitetulla tavalla valvovalle viranomaiselle, joka on ilmoitettu tiedoksi-kohdassa.

Ketola Teemu
Liikelaitoksen johtaja, Kirkkonummen Vesi

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Kirkkonummen kunnan asianhallintajärjestelmässä.
Denna handling har undertecknats elektroniskt i Kyrkslätt's kommuns ärendehanteringssystem.

Tiedoksi Hakija
Verkostopäällikkö
Toimistosihtööri
Vesihuoltosihtööri
Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta